

Приложение В
Тепловые нагрузки потребителей

Таблица 1. Тепловые нагрузки абонентов жилищного фонда котельной №15 пос. Сусанино

| № | Улица | Дом | Q _о отопление, Гкал/час | Q _о ГВС, Гкал/час |
|--------------|---------|------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 6 линия | 100 | 0,1450 | - |
| 2 | 5 линия | 52-а | 0,0038 | - |
| ИТОГО | | | 0,1488 | 0 |

Таблица 2. Тепловые нагрузки прочих бюджетных, не бюджетных и абонентов внутреннего оборота котельной №15 пос. Сусанино

| № | Абонент | Адрес | Q _о отопление, Гкал/час | Q _о ГВС, Гкал/час |
|--------------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 3 | Админ. Сусанинского с.п. | Петровский пр., д.20 | 0,0367 | - |
| 4 | МУК "Сусанинский КДЦ" (ДК) | Петровский пр., д.22 | 0,0532 | - |
| 5 | МБОУ "Сусанинская ср. общеобразовательная школа " | 5-ая линия, д. 54 | 0,2495 | - |
| 6 | Гатчинский почтамт | Петровский пр., д.20 | 0,0048 | - |
| 7 | ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" | 5-ая линия, д. 54 | 0,0202 | 0,0024 |
| 8 | Сбербанк (Гатчинское отд.№1895) | Петровский пр., д.20 | 0,0020 | - |
| 9 | Внутренний оборот | | 0,0072 | - |
| ИТОГО | | | 0,3736 | 0,0024 |

Таблица 3. Тепловые нагрузки абонентов жилищного фонда котельной №26 пос. Семрино

| № | Абонент/адрес | | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
|--------------|---------------|----|---|-----------------------------------|
| 7 | 1 линия | 2 | 0,1267 | 0,0070 |
| 8 | 1 линия | 11 | 0,2951 | 0,0127 |
| 9 | 1 линия | 12 | 0,2982 | 0,0197 |
| 10 | Большой пр. | 1 | 0,1205 | 0,0057 |
| 11 | Большой пр. | 2 | 0,1252 | 0,0062 |
| 12 | Большой пр. | 4 | 0,1274 | 0,0102 |
| 13 | Большой пр. | 6 | 0,2198 | 0,0174 |
| 14 | Большой пр. | 7 | 0,2210 | 0,0177 |
| 15 | Большой пр. | 8 | 0,2265 | 0,0237 |
| 16 | Большой пр. | 10 | 0,1712 | 0,0426 |
| ИТОГО | | | 1,9317 | 0,1628 |

Таблица 4. Тепловые нагрузки прочих абонентов котельной №26 пос. Семрино

| № | Абонент/адрес | | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| Бюджетные организации | | | | |
| 1 | МБОУ "Семринская нач. общеобразоват. школа " | п Семрино, пр. Большой, д.4а | 0,0340 | - |
| 2 | ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" | п.Семрино,Большой пр.д.1,кв.1 (в.ж.д.) | 0,0026 | 0,0003 |
| 3 | МУК "Сусанинский КДЦ" (биб-ка) | п.Семрино,Большой пр.,д.6 | 0,0015 | - |
| 4 | Гатчинский почтамт | п.Семрино,Большой пр.д.7 (в.ж.д.) | 0,0043 | 0,0001 |
| Прочие организации | | | | |
| 5 | ИП Ларионов Г.В. | п.Семрино, 1-я линия, д.25а | 0,0064 | 0,0002 |
| 6 | Внутренний оборот | | 0,0580 | - |
| ИТОГО | | | 0,1069 | 0,0005 |

Таблица 5. Тепловые нагрузки абонентов жилищного фонда котельной №39 пос. Семрино

| № | Абонент | Адрес | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
|--------------|------------------------------|--------------|--|--|
| 4 | Хвойная | 1 | 0,0217 | - |
| 5 | Хвойная | 2 | 0,0174 | - |
| 6 | Хвойная | 3 | 0,0172 | - |
| 7 | Хвойная | 4 | 0,0181 | - |
| 8 | Хвойная | 5 | 0,0169 | - |
| 9 | Хвойная | 6 | 0,0172 | - |
| 10 | Хвойная | 7 | 0,0170 | - |
| 11 | Хвойная | 8 | 0,0167 | - |
| 12 | Хвойная | 9 | 0,0175 | - |
| 13 | Хвойная | 11 | 0,0171 | - |
| 14 | Хвойная | 12 | 0,0172 | - |
| 15 | Хвойная | 13 | 0,0170 | - |
| 16 | Хвойная | 16 | 0,0173 | - |
| 17 | Хвойная | 18 | 0,0170 | - |
| 18 | Хвойная | 19 | 0,0167 | - |
| 19 | Хвойная | 20 | 0,0179 | - |
| 20 | Хвойная | 21 | 0,0171 | - |
| 21 | Хвойная | 22 | 0,0687 | - |
| 22 | Хвойная | 23 | 0,0675 | - |
| 23 | Хвойная | 25 | 0,0665 | - |
| 24 | Хвойная | 26 | 0,0741 | - |
| 25 | Хвойная | 27 | 0,0743 | - |
| 26 | Хвойная | 28 | 0,1278 | - |
| 27 | Хвойная | 29 | 0,1388 | 0,0043 |
| 28 | Хвойная 1 кв ч.ж. 1 кв муниц | 10 | 0,0173 | - |
| 29 | Хвойная ч.ж. | 14 | 0,0174 | - |
| 30 | Хвойная 1 кв ч.ж. 1 кв муниц | 15 | 0,0173 | - |
| 31 | Хвойная ч.ж. | 17 | 0,0171 | - |
| ИТОГО | | | 0,9837 | 0,0043 |

Таблица 6. Тепловые нагрузки прочих абонентов котельной №39 пос. Семрино

| № | Абонент | Адрес | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| Бюджетные организации | | | | |
| 1 | МДОУ "Детский сад № 39" | п.Семрино, ул.Хвойная, д.24а | 0,0285 | - |
| 2 | Адм.Сусанинского поселения | п.Семрино, ул.Хвойная, д.64 | 0,0034 | - |
| Прочие организации | | | | |
| 3 | ФГКУ Комбинат "Заповедник" | п.Семрино, ул.Хвойная, д.24 | 0,2140 | - |
| ИТОГО | | | 0,2459 | 0 |

Таблица 7. Тепловые нагрузки абонентов жилищного фонда котельной №41 пос. Кобралово

| № | Абонент | | | | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
|----|-------------------------|--------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|
| | Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей | | |
| 1 | Лесная | 2 | 1978 | 5 | 0,34457 | 0,02231 |
| 2 | Лесная | 2а | 1974 | 5 | 0,34422 | 0,02192 |
| 3 | Лесная | 2б | 1977 | 5 | 0,49619 | 0,02268 |
| 4 | Лесная | 3 кор1 | 1986 | 5 | 0,25149 | 0,01176 |
| 5 | Лесная | 4 кор1 | 1987 | 5 | 0,25102 | 0,01183 |
| 6 | Центральная | 2 | 1965 | 2 | 0,09605 | 0,00330 |
| 7 | Центральная | 4 | 1964 | 2 | 0,09468 | 0,00267 |
| 8 | Центральная | 6 | 1964 | 2 | 0,09469 | 0,00366 |
| 9 | Центральная | 14 | 1962 | 2 | 0,06197 | 0,00301 |
| 10 | Центральная | 16 | 1962 | 2 | 0,06212 | 0,00260 |
| 11 | Центральная | 18 | 1962 | 2 | 0,06248 | 0,00231 |
| 12 | Центральная | 20 | 1962 | 2 | 0,06256 | 0,00161 |
| 13 | Центральная ч.ж. | 3 | 1958 | 1 | 0,02772 | - |
| 14 | Вокзальная ч.ж. | 4 | 1958 | 1 | 0,01400 | 0,00039 |
| 15 | Вокзальная ч.ж. | 2 | 2005 | 1 | 0,01432 | 0,00027 |
| 16 | Вокзальная ч.ж. | 6 | 1955 | 1 | 0,01443 | 0,00145 |
| 17 | Вокзальная ч.ж. | 7 | 1955 | 1 | 0,01293 | 0,00051 |
| 18 | Вокзальная ч.ж. | 9 | 1955 | 1 | 0,01346 | 0,00121 |
| 19 | Вокзальная ч.ж. | 11 | 1955 | 1 | 0,01384 | 0,00027 |
| 20 | Вокзальная ч.ж. | 15 | 1955 | 1 | 0,01390 | 0,00092 |
| 21 | Зеленая ч.ж. | 12 | 1989 | 1 | 0,01437 | - |
| 22 | Лесная ч.ж. | 1а | 1947 | 1 | 0,04760 | 0,00121 |
| 23 | Новая ч.ж. | 1 | 1985 | 1 | 0,01087 | 0,00046 |

| № | Абонент | | | | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
|--------------|-------------------------|-----|---------------|---------------|---|-----------------------------------|
| | Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей | | |
| 24 | Новая ч.ж. | 2 | 1953 | 1 | 0,00922 | - |
| 25 | Новая ч.ж. | 4 | 2005 | 1 | 0,00953 | 0,00024 |
| 26 | Новая ч.ж. | 6 | 2007 | 1 | 0,01001 | 0,00048 |
| 27 | Новая ч.ж. | 8 | 1963 | 1 | 0,00487 | - |
| 28 | Новая ч.ж. | 11 | 2005 | 1 | 0,00810 | 0,00024 |
| 29 | Новая ч.ж. | 12 | 1974 | 1 | 0,00878 | - |
| 30 | Новая ч.ж. | 13 | 1993 | 1 | 0,00632 | - |
| 31 | Новая ч.ж. | 14 | 1965 | 1 | 0,00923 | 0,00009 |
| 32 | Новая ч.ж. | 15 | 1955 | 1 | 0,00423 | - |
| 33 | Новая ч.ж. | 16 | 1978 | 1 | 0,00671 | 0,00024 |
| 34 | Новая ч.ж. | 18 | 1959 | 1 | 0,00604 | 0,00014 |
| 35 | Новая ч.ж. | 1а | 1991 | 1 | 0,01093 | 0,00013 |
| 36 | Новая ч.ж. | 10а | 1989 | | 0,00221 | - |
| 37 | Новая ч.ж. | 18а | 1965 | | 0,00683 | 0,00007 |
| 38 | Пионерская ч.ж. | 8 | 1978 | 1 | 0,00795 | 0,00048 |
| 39 | Пионерская ч.ж. | 10 | 1996 | 1 | 0,01031 | - |
| 40 | Пионерская ч.ж. | 11 | 1951 | 1 | 0,00810 | 0,00024 |
| 41 | Пионерская ч.ж. | 13 | 1945 | 1 | 0,00976 | - |
| 42 | Пионерская ч.ж. | 16 | 1953 | | 0,00697 | - |
| 43 | Пионерская ч.ж. | 17 | 1968 | 1 | 0,00530 | 0,00024 |
| 44 | Пионерская ч.ж. | 19 | 2002 | 1 | 0,01966 | - |
| 45 | Пионерская ч.ж. | 13а | 1945 | | 0,01164 | 0,00034 |
| 46 | Солнечная ч.ж. | 10а | 2001 | 1 | 0,00643 | 0,00024 |
| 47 | Строительная ч.ж. | 1 | 1970 | 1 | 0,00498 | - |
| 48 | Строительная ч.ж. | 4 | 1961 | 1 | 0,00814 | 0,00048 |
| 49 | Строительная ч.ж. | 5 | 1973 | 1 | 0,00657 | 0,00048 |
| 50 | Строительная ч.ж. | 6 | 1961 | 1 | 0,00618 | - |
| 51 | Строительная ч.ж. | 7 | 1958 | 1 | 0,00165 | - |
| 52 | Строительная ч.ж. | 8 | 1967 | 1 | 0,00000 | - |
| 53 | Строительная ч.ж. | 9 | 1995 | 1 | 0,00088 | 0,00048 |
| 54 | Строительная ч.ж. | 12 | 1975 | 1 | 0,00530 | 0,00024 |
| 55 | Строительная ч.ж. | 13 | 1978 | 1 | 0,00293 | - |
| 56 | Строительная ч.ж. | 1в | 1979 | 1 | 0,00844 | 0,00003 |
| 57 | Строительная ч.ж. | 20 | 1963 | 1 | 0,00663 | - |
| 58 | Строительная ч.ж. | 22 | 1961 | 1 | 0,00640 | - |
| 59 | Строительная ч.ж. | 24 | 1962 | | 0,00733 | - |
| 60 | Строительная ч.ж. | 26 | 1962 | | 0,00759 | - |
| ИТОГО | | | | | 2,68160 | 0,12126 |

Таблица 8. Тепловые нагрузки бюджетных и прочих абонентов котельной №41 пос. Кобралово

| № | Абонент | | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| | Населенный пункт, улица | Адрес | | |
| Местный бюджет | | | | |
| 61 | Детский сад № 29 | ул.Вокзальная, д.5 | 0,0291 | 0,0035 |
| 62 | Школа | ул.Центральная, д.22 | 0,1580 | 0,0081 |
| 63 | МУК "Сусанинский КДЦ" | ул.Центральная, д.12 | 0,0290 | - |
| 64 | Баня | ул.Зеленая, д.36 | 0,0098 | 0,0055 |
| 65 | Гатчинская | Центральная д 8 | 0,0105 | 0,0014 |
| 66 | ЦРКБ,п.Кобралово | Центральная д 10 | 0,0112 | - |
| Федеральный бюджет | | | | |
| 67 | Гатчинс.почтамт | Лесная, 26 кв 31 | 0,0022 | - |
| Не бюджетные | | | | |
| 68 | Акц.ком.банк | Лесная, 26 | 0,0005 | 0,0000 |
| 69 | ИП Казанцев Ю.А. | ул.Центральная, д.5 | 0,0080 | - |
| 70 | Микельанджело | Промзона | 0,0197 | - |
| 71 | Михайлов В.П. | ул.Центральная, д.7 | 0,0190 | - |
| 72 | СПК "Кобраловский" | ул.Вокзальная д.13 | 0,2536 | - |
| 73 | ИП Благушина | ул.Центральная, д.9 | 0,0010 | 0,0001 |
| 74 | ООО "Технотара" | Промзона | 0,0186 | 0,0040 |
| Внутренний оборот | | | | |
| 75 | Очистные сооружения | | 0,0200 | - |
| 76 | Канализац.Насосная станция | | 0,0384 | - |
| ИТОГО | | | 0,6287 | 0,0226 |

Таблица 9. Тепловые нагрузки абонентов жилищного фонда котельной №7, Военный городок, пос. Пижма

| № | Абонент | Адрес | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
|--------------|-----------|-------|---|-----------------------------------|
| 6 | Жилой дом | 10 | 0,0667 | - |
| 7 | Жилой дом | 11 | 0,0667 | - |
| 8 | Жилой дом | 12 | 0,0667 | - |
| ИТОГО | | | 0,2001 | 0 |

Таблица 10. Тепловые нагрузки бюджетных и прочих абонентов котельной №7, Военный городок, пос. Пижма

| № | Абонент | Адрес | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
|------------------------------------|-----------------|-------|---|-----------------------------------|
| Бюджетные организации (в/ч) | | | | |
| 1 | Столовая | | 0,0875 | - |
| 2 | Казарма 1 (т11) | | 0,0771 | - |
| 3 | Казарма 2 (т10) | | 0,0771 | - |
| 4 | Баня | | 0,0583 | - |
| 5 | Штаб | | 0,0500 | - |
| ИТОГО | | | 0,3500 | 0 |

Таблица 11. Тепловые нагрузки абонентов котельной №1, д. Красницы

| № уч. | Наименование потребителя | Общая площадь | Объем здания | ГВС | Отопление | Вентиляция | Общая |
|-------|----------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | м ² | м ³ | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 77 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1920 | 5760 | 0,151 | 0,096 | - | 0,327 |
| | <i>паркинги</i> | 1747 | 5242 | | 0,022 | 0,043 | |
| | <i>административные</i> | 420 | 1260 | | 0,009 | 0,006 | |
| 80 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1920 | 5760 | 0,026 | 0,096 | - | 0,163 |
| | <i>паркинги</i> | 1747 | 5242 | | 0,012 | 0,043 | |
| | <i>административные</i> | 420 | 1260 | | 0,009 | 0,006 | |
| 82 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1600 | 4800 | 0,080 | 0,083 | - | 0,163 |
| 83 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1600 | 4800 | 0,080 | 0,083 | - | 0,163 |
| 86 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1600 | 4800 | 0,080 | 0,083 | - | 0,163 |
| 91 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1600 | 4800 | 0,080 | 0,083 | - | 0,163 |
| 92 | <i>Многоквартирный дом</i> | 2880 | 8640 | 0,060 | 0,145 | - | 0,326 |
| | <i>паркинги</i> | 2621 | 7862 | | 0,033 | 0,065 | |
| | <i>административные</i> | 630 | 1890 | | 0,014 | 0,009 | |
| 93 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1600 | 4800 | 0,080 | 0,083 | - | 0,163 |
| 94 | <i>Многоквартирный дом</i> | 4800 | 14400 | 0,044 | 0,141 | - | 0,389 |
| | <i>паркинги</i> | 4368 | 13104 | | 0,055 | 0,112 | |
| | <i>административные</i> | 1050 | 3150 | | 0,023 | 0,014 | |
| 97 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1600 | 4800 | 0,080 | 0,083 | - | 0,163 |
| 98 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1600 | 4800 | 0,126 | 0,037 | - | 0,163 |
| 100 | <i>Многоквартирный дом</i> | 5120 | 15360 | 0,071 | 0,107 | - | 0,389 |
| | <i>паркинги</i> | 4659 | 13978 | | 0,059 | 0,112 | |
| | <i>административные</i> | 1120 | 3360 | | 0,025 | 0,015 | |
| 101 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1600 | 4800 | 0,080 | 0,083 | - | 0,163 |
| 106 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1600 | 4800 | 0,080 | 0,083 | - | 0,163 |

| № уч. | Наименование потребителя | Общая площадь | Объем здания | ГВС | Отопление | Вентиляция | Общая |
|-------|----------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | м ² | м ³ | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 109 | Многоквартирный дом | 3360 | 10080 | 0,063 | 0,169 | - | 0,366 |
| | паркинги | 3058 | 9173 | | 0,038 | 0,070 | |
| | административные | 735 | 2205 | | 0,016 | 0,010 | |
| 110 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,104 | 0,145 | - | 0,366 |
| | паркинги | 2621 | 7862 | | 0,033 | 0,061 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,014 | 0,009 | |
| 116 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,101 | 0,145 | - | 0,366 |
| | паркинги | 2621 | 7862 | | 0,033 | 0,064 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,014 | 0,009 | |
| 6 | ГОУ | 18920 | 56760 | 0,076 | 0,117 | 1,182 | 1,375 |
| 9 | ДОУ | 4400 | 13200 | 0,134 | 0,261 | 0,679 | 1,074 |
| 60 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,080 | 0,126 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2620 | 7862 | | 0,029 | 0,067 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,015 | 0,009 | |
| 65 | Многоквартирный дом | 1920 | 5760 | 0,038 | 0,054 | - | 0,163 |
| | паркинги | 1747 | 5242 | | 0,020 | 0,025 | |
| | административные | 420 | 1260 | | 0,010 | 0,006 | |
| 67 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,050 | 0,053 | - | 0,163 |
| | паркинги | 2620 | 7862 | | 0,019 | 0,017 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,015 | 0,009 | |
| 68 | Многоквартирный дом | 2720 | 8160 | 0,079 | 0,119 | - | 0,281 |
| | паркинги | 2475 | 7426 | | 0,018 | 0,043 | |
| | административные | 595 | 1785 | | 0,014 | 0,008 | |
| 69 | Многоквартирный дом | 4448 | 13344 | 0,182 | 0,195 | - | 0,562 |
| | паркинги | 4048 | 12143 | | 0,045 | 0,103 | |
| | административные | 973 | 2919 | | 0,023 | 0,013 | |
| 70 | Многоквартирный дом | 4160 | 12480 | 0,142 | 0,182 | - | 0,496 |
| | паркинги | 3786 | 11357 | | 0,042 | 0,097 | |
| | административные | 910 | 2730 | | 0,021 | 0,012 | |
| 72 | Многоквартирный дом | 3360 | 10080 | 0,080 | 0,147 | - | 0,366 |
| | паркинги | 3058 | 9173 | | 0,034 | 0,078 | |
| | административные | 735 | 2205 | | 0,017 | 0,010 | |
| 73 | Многоквартирный дом | 2336 | 7008 | 0,047 | 0,102 | - | 0,246 |
| | паркинги | 2126 | 6377 | | 0,024 | 0,054 | |
| | административные | 511 | 1533 | | 0,012 | 0,007 | |
| 74 | СПА-отель и гольф комплекс | 13320 | 39960 | 1,050 | 0,781 | 1,060 | 2,890 |
| 75 | Многоквартирный дом | 2336 | 7008 | 0,097 | 0,092 | - | 0,246 |
| | паркинги | 2126 | 6377 | | 0,014 | 0,024 | |
| | административные | 511 | 1533 | | 0,012 | 0,007 | |

| № уч. | Наименование потребителя | Общая площадь | Объем здания | ГВС | Отопление | Вентиляция | Общая |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | м ² | м ³ | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 76 | Многоквартирный дом | 5536 | 16608 | 0,165 | 0,152 | - | 0,496 |
| | паркинги | 5038 | 15113 | | 0,036 | 0,099 | |
| | административные | 1211 | 3633 | | 0,028 | 0,016 | |
| 78 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,184 | 0,126 | - | 0,530 |
| | паркинги | 2621 | 7862 | | 0,029 | 0,067 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,015 | 0,009 | |
| 79 | Многоквартирный дом | 1184 | 3552 | 0,105 | 0,092 | - | 0,246 |
| | паркинги | 1077 | 3232 | | 0,012 | 0,028 | |
| | административные | 259 | 777 | | 0,006 | 0,003 | |
| 81 | Многоквартирный дом | 3360 | 10080 | 0,100 | 0,127 | - | 0,366 |
| | паркинги | 3058 | 9173 | | 0,034 | 0,078 | |
| | административные | 735 | 2205 | | 0,017 | 0,010 | |
| 87 | Многоквартирный дом | 5120 | 15360 | 0,231 | 0,224 | - | 0,764 |
| | паркинги | 4659 | 13978 | | 0,049 | 0,219 | |
| | административные | 1120 | 3360 | | 0,026 | 0,015 | |
| 90 | Многоквартирный дом | 3360 | 10080 | 0,100 | 0,127 | - | 0,366 |
| | паркинги | 3058 | 9173 | | 0,034 | 0,078 | |
| | административные | 735 | 2205 | | 0,017 | 0,010 | |
| 105 | Многоквартирный дом | 3360 | 10080 | 0,101 | 0,127 | - | 0,366 |
| | паркинги | 3058 | 9173 | | 0,034 | 0,077 | |
| | административные | 735 | 2205 | | 0,017 | 0,010 | |
| Итого | | | | 4,427 | 6,096 | 4,877 | 15,481 |

Таблица 12. Тепловые нагрузки абонентов котельной №2, д. Красицы

| № уч. | Наименование потребителя | Общая площадь | Объем здания | ГВС | Отопление | Вентиляция | Общая |
|-------|--------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | м ² | м ³ | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 119 | Многоквартирный дом | 3840 | 11520 | 0,037 | 0,168 | - | 0,389 |
| | паркинги | 3494 | 10483 | | 0,039 | 0,111 | |
| | административные | 840 | 2520 | | 0,020 | 0,014 | |
| 122 | Многоквартирный дом | 2816 | 8448 | 0,170 | 0,161 | - | 0,389 |
| | паркинги | 2563 | 7688 | | 0,014 | 0,033 | |
| | административные | 616 | 1848 | | 0,007 | 0,004 | |
| 128 | Многоквартирный дом | 5450 | 16348 | 0,055 | 0,238 | - | 0,195 |
| | паркинги | 4959 | 14877 | | 0,055 | 0,041 | |
| | административные | 1192 | 3576 | | 0,028 | 0,016 | |

| № уч. | Наименование потребителя | Общая площадь | Объем здания | ГВС | Отопление | Вентиляция | Общая |
|-------|--------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | м ² | м ³ | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 130 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,081 | 0,082 | - | 0,163 |
| 137 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,081 | 0,082 | - | 0,163 |
| 146 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,081 | 0,082 | - | 0,163 |
| 150 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,081 | 0,082 | - | 0,163 |
| 154 | Многоквартирный дом | 2560 | 7680 | 0,162 | 0,210 | - | 0,389 |
| | паркинги | 2330 | 6989 | | 0,049 | 0,112 | |
| | административные | 560 | 1680 | | 0,024 | 0,014 | |
| 155 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,063 | 0,062 | - | 0,163 |
| 148 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,100 | 0,096 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2621 | 7862 | | 0,029 | 0,067 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,015 | 0,019 | |
| 149 | Многоквартирный дом | 2560 | 7680 | 0,170 | 0,112 | - | 0,389 |
| | паркинги | 2330 | 6989 | | 0,026 | 0,060 | |
| | административные | 560 | 1680 | | 0,013 | 0,008 | |
| 151 | Многоквартирный дом | 2560 | 7680 | 0,170 | 0,112 | - | 0,389 |
| | паркинги | 2330 | 6989 | | 0,026 | 0,060 | |
| | административные | 560 | 1680 | | 0,013 | 0,008 | |
| 152 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,113 | 0,106 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2621 | 7862 | | 0,016 | 0,067 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,015 | 0,009 | |
| 156 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,128 | 0,078 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2621 | 7862 | | 0,029 | 0,067 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,015 | 0,009 | |
| 157 | Многоквартирный дом | 1920 | 5760 | 0,123 | 0,122 | - | 0,326 |
| | паркинги | 1747 | 5242 | | 0,020 | 0,045 | |
| | административные | 420 | 1260 | | 0,010 | 0,006 | |
| 159 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,100 | 0,106 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2621 | 7862 | | 0,029 | 0,067 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,015 | 0,009 | |
| 160 | Торговый комплекс | 3000 | 9900 | 0,373 | 0,142 | 0,152 | 0,667 |
| 163 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,070 | 0,060 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2621 | 7862 | | 0,048 | 0,110 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,025 | 0,015 | |
| 102 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,081 | 0,082 | - | 0,163 |
| 117 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,081 | 0,082 | - | 0,163 |

| № уч. | Наименование потребителя | Общая площадь | Объем здания | ГВС | Отопление | Вентиляция | Общая |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | м ² | м ³ | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 123 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,081 | 0,082 | - | 0,163 |
| 136 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,081 | 0,082 | - | 0,163 |
| 139 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,081 | 0,082 | - | 0,163 |
| 141 | Многоквартирный дом | 1600 | 4800 | 0,081 | 0,082 | - | 0,163 |
| 143 | Многоквартирный дом | 4800 | 14400 | 0,041 | 0,041 | - | 0,281 |
| | паркинги | 4368 | 13104 | | 0,049 | 0,112 | |
| | административные | 1050 | 3150 | | 0,024 | 0,014 | |
| 168 | Канализационные очистные сооружения | 4387 | | - | - | - | 0,010 |
| Итого | | | | 2,685 | 3,286 | 1,248 | 5,543 |
| Перспектива | | | | | | | 6,913 |
| Итого | | | | | | | 12,456 |

Таблица 13. Тепловые нагрузки абонентов котельной №3, д. Красицы

| № уч. | Наименование потребителя | Общая площадь | Объем здания | ГВС | Отопление | Вентиляция | Общая |
|-------|--------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | м ² | м ³ | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 5 | Торговый комплекс | 26700 | 80100 | 1,063 | 0,630 | 0,631 | 2,324 |
| 13 | Многоквартирный дом | 2880 | 8640 | 0,124 | 0,067 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2621 | 7862 | | 0,029 | 0,080 | |
| | административные | 630 | 1890 | | 0,015 | 0,011 | |
| 32 | Многоквартирный дом | 1920 | 5760 | 0,107 | 0,112 | - | 0,326 |
| | паркинги | 1747 | 5242 | | 0,026 | 0,060 | |
| | административные | 420 | 1260 | | 0,013 | 0,008 | |
| 34 | Многоквартирный дом | 1920 | 5760 | 0,040 | 0,042 | - | 0,163 |
| | паркинги | 1747 | 5242 | | 0,020 | 0,045 | |
| | административные | 420 | 1260 | | 0,010 | 0,006 | |
| 40 | Многоквартирный дом | 2560 | 7680 | 0,107 | 0,112 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2330 | 6989 | | 0,026 | 0,060 | |
| | административные | 560 | 1680 | | 0,013 | 0,008 | |
| 44 | Многоквартирный дом | 1920 | 5760 | 0,122 | 0,123 | - | 0,326 |
| | паркинги | 1747 | 5242 | | 0,020 | 0,045 | |
| | административные | 420 | 1260 | | 0,010 | 0,006 | |

| № уч. | Наименование потребителя | Общая площадь | Объем здания | ГВС | Отопление | Вентиляция | Общая |
|----------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------|-----------|------------|--------------|
| | | м ² | м ³ | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/ час |
| 48 | Многоквартирный дом | 1920 | 5760 | 0,122 | 0,123 | - | 0,326 |
| | паркинги | 1747 | 5242 | | 0,020 | 0,045 | |
| | административные | 420 | 1260 | | 0,010 | 0,006 | |
| 50 | Многоквартирный дом | 3360 | 10080 | 0,070 | 0,072 | - | 0,281 |
| | паркинги | 3058 | 9173 | | 0,034 | 0,078 | |
| | административные | 735 | 2205 | | 0,017 | 0,010 | |
| 53 | Многоквартирный дом | 3360 | 10080 | 0,080 | 0,147 | - | 0,366 |
| | паркинги | 3058 | 9173 | | 0,034 | 0,078 | |
| | административные | 735 | 2205 | | 0,017 | 0,010 | |
| 55 | Многоквартирный дом | 2560 | 7680 | 0,107 | 0,112 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2330 | 6989 | | 0,026 | 0,060 | |
| | административные | 560 | 1680 | | 0,013 | 0,008 | |
| 57 | Многоквартирный дом | 1920 | 5760 | 0,040 | 0,042 | - | 0,163 |
| | паркинги | 1747 | 5242 | | 0,020 | 0,045 | |
| | административные | 420 | 1260 | | 0,010 | 0,006 | |
| 64 | Многоквартирный дом | 3360 | 10080 | 0,080 | 0,147 | - | 0,366 |
| | паркинги | 3058 | 9173 | | 0,034 | 0,078 | |
| | административные | 735 | 2205 | | 0,017 | 0,010 | |
| 66 | Многоквартирный дом | 4160 | 12480 | 0,118 | 0,100 | - | 0,281 |
| | паркинги | 3786 | 11357 | | 0,022 | 0,031 | |
| | административные | 910 | 2730 | | 0,006 | 0,004 | |
| 3 | Водозаборные скважины | 16342 | | | | | 0,020 |
| 4 | Пожарная часть | 3500 | 10500 | 0,110 | 0,140 | 0,104 | 0,354 |
| 7 | Многоквартирный дом | 1920 | 5760 | 0,062 | 0,054 | - | 0,163 |
| | паркинги | 1747 | 5242 | | 0,012 | 0,025 | |
| | административные | 420 | 1260 | | 0,005 | 0,005 | |
| 8 | Многоквартирный дом | 10240 | 30720 | 0,235 | 0,290 | - | 1,187 |
| | паркинги | 9318 | 27955 | | 0,166 | 0,238 | |
| | административные | 2240 | 6720 | | 0,128 | 0,130 | |
| 11 | Многоквартирный дом | 1920 | 5760 | 0,125 | 0,154 | - | 0,326 |
| | паркинги | 1747 | 5242 | | 0,012 | 0,025 | |
| | административные | 420 | 1260 | | 0,005 | 0,005 | |
| 12 | Многоквартирный дом | 2560 | 7680 | 0,094 | 0,173 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2330 | 6989 | | 0,017 | 0,030 | |
| | административные | 560 | 1680 | | 0,007 | 0,005 | |
| 20 | Многоквартирный дом | 2560 | 7680 | 0,103 | 0,163 | - | 0,326 |
| | паркинги | 2330 | 6989 | | 0,017 | 0,030 | |
| | административные | 560 | 1680 | | 0,007 | 0,006 | |

| № уч. | Наименование потребителя | Общая площадь | Объем здания | ГВС | Отопление | Вентиляция | Общая |
|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | м ² | м ³ | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/ час |
| 23 | <i>Многоквартирный дом</i> | 1920 | 5760 | 0,107 | 0,125 | - | 0,326 |
| | <i>паркинги</i> | 1747 | 5242 | | 0,022 | 0,048 | |
| | <i>административные</i> | 420 | 1260 | | 0,009 | 0,015 | |
| 37 | <i>Многоквартирный дом</i> | 3360 | 10080 | 0,160 | 0,158 | - | 0,366 |
| | <i>паркинги</i> | 3058 | 9173 | | 0,011 | 0,018 | |
| | <i>административные</i> | 735 | 2205 | | 0,011 | 0,008 | |
| 15 | <i>Многоквартирный дом</i> | 3360 | 10080 | 0,100 | 0,184 | - | 0,366 |
| | <i>паркинги</i> | 3058 | 9173 | | 0,022 | 0,038 | |
| | <i>административные</i> | 735 | 2205 | | 0,009 | 0,013 | |
| 27 | <i>Многоквартирный дом</i> | 3360 | 10080 | 0,103 | 0,175 | - | 0,366 |
| | <i>паркинги</i> | 3058 | 9173 | | 0,022 | 0,042 | |
| | <i>административные</i> | 735 | 2205 | | 0,009 | 0,015 | |
| 28 | <i>Многоквартирный дом</i> | 5840 | 17520 | 0,161 | 0,150 | - | 0,842 |
| | <i>паркинги</i> | 5314 | 15943 | | 0,145 | 0,150 | |
| | <i>административные</i> | 1278 | 3833 | | 0,126 | 0,110 | |
| | <i>Итого</i> | | | 3,540 | 4,819 | 2,489 | 10,868 |
| | <i>Перспектива</i> | | | | | | 5,480 |
| <i>Итого</i> | | | | | | | 16,348 |