

ПАМЯТКА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

Содержание территории.

Территория садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и дачных некоммерческих партнерств (ДНП), садовых участков и дач должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора и других отходов.

Дороги, ведущие к СНТ и ДНП, должны иметь твердое покрытие. Проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водосточникам должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для складирования горючих материалов.

Садовые некоммерческие товарищества и ДНП должны иметь пожарные водоемы емкостью не менее 25 м³. Водонапорные башни на территории СНТ и дачных некоммерческих партнерств должны иметь приспособления для забора воды пожарными автомобилями.

На территории СНТ и ДНП должны быть:

Звуковые сигналы (колокол, релес и т.п.) для оповещения людей на случай возникновения пожара.

У въезда на территорию садоводческого некоммерческого товарищества - указатель с наименованием товарищества и план-схема расположения естественных и искусственных водосточников (водонапорных башен).

На территории товариществ и ДНП запрещается:

- Разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь вблизи строений.
- Организовывать свалки горючих отходов.
- Содержание дач, домиков, подсобных строений и зданий общего пользования
- Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.

